



## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-18-0075 daterad 2022-03-09, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.


## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

JSC Asmodas, Skaidrioji str. 22-1, Gargzdai, Litauen

## Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare	JSC Asmodas
Tillverkningsställe	Gargzdai, Lithuania
Produktens typbeteckning	DSA 6
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	C900219
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

## Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapport 04-400-18-04 och EXAP-rapport 04-400-18-03 från UAB Kiwa Inspecta, Litauen, provningsrapporter 59-16.2018.4, 59-17.2018.4, 59-15.2014.4 och 59-1.2019.15 från GTC Fire Research Centre, Litauen.

Ritningar och produktbeskrivning enligt Appendix 1-11 i klassifikationsrapport 04-400-18-04 daterad 2019-02-20 från UAB Kiwa Inspecta, Litauen.

## Kommentarer

I dörren ingående stenullsisolering förutsätts vara CE-märkt och uppfylla kraven för klass A1 enligt SS-EN 13501-1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2022-05-03.

## Giltighet

Giltigt till och med 2029-06-30.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric