# Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

C001153

# Dörr DSA 3

**Innehavare/Utfärdat för**

## JSC Asmodas

Dubysos str. 23, LT-91181 Klaipeda, Litauen

### Produktbeskrivning

Dörr DSA 3, enkeldörr av stål isolerad med stenull, max. karmyttermått B×H 1070×2250 mm. Brandmotstånd klass EI 30, brandgastäthet klass $S_a/S_{200}$ och luftljudsisolering klass $R_w$ 41 (-2;-5) dB.

### Avsedd användning

Brandavskiljande, brandgastät och/eller ljudsisolerande innerdörr i byggnader.

### Handelsnamn

DSA 3

### Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 2 och 5 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande. Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) [1]:

| | |
|---|---|
| Brandmotstånd klass EI 30 | BBR 5:231 |
| Brandgastäthet klass $S_a/S_{200}$ [2] enligt EN 13501-2 | BBR 5:231 |
| Luftljudsisolering $R_w$ (C;$C_{tr}$) 41 (-2;-5) dB [3] | BBR 7 |

[1] Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

[2] Gäller vid montering i massiva väggar av betong, lättbetong eller tegel med minsta tjocklek 150 mm och lägsta densitet 650 kg/m$^3$. Maximal tillåten springbredd mellan dörrblad och karm är 5,7 mm vid dörrens ovankant respektive 7 mm vid gångjärnssida och låssida. För dörr i klass $S_{200}$ är maximal tillåten springbredd mellan dörrblad och tröskel 5,7 mm. Dörr i klass $S_a$ uppfyller även klass $S_{a3}$ som innebär att dörren provades med tätning på 3 sidor, d v s utan tätning i nederkant.

[3] Gäller dörr med anslagströskel.

### Tillhörande handlingar

DSA3/DSA6 Monteringsmanual, daterad 2021-08-16
Underhåll & skötselanvisning, daterad 2020-07-01


**RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering**
Box 857, 501 15 Borås
+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se
Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.

# Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollanvisning: Ref nr. 210-18-0075 daterad 2022-03-09, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
JSC Asmodas, Skaidrioji str. 22-1, Gargzdai, Litauen

## Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett på varje levererad dörr och omfattar:

| | |
|---|---|
| Innehavare | JSC Asmodas |
| Tillverkningsställe | Gargzdai, Lithuania |
| Produktens typbeteckning | DSA 3 |
| Löpande tillverkningsnummer/datum | nr/datum |
| Typgodkännandets nummer | C001153 |
| Boverkets inregistrerade varumärke | ⊤ |
| RISE ackrediteringsnummer | 1002 |
| Kontrollorgan | RISE |

## Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapport 04-400-18-02 och EXAP-rapport 04-400-18-01 från UAB Kiwa Inspecta, Litauen, provningsrapporter 59-12.2018.4, 59-15.2014.4 och 59-9.2018.16 från GTC Fire Research Centre, Litauen och provningsrapport 101 SF/19 A en från Institute of Architecture and Construction of Kaunas University of Technology, Litauen.

Ritningar och produktbeskrivning enligt Appendix 1-6 i klassifikationsrapport 04-400-18-2 daterad 2019-02-20 från UAB Kiwa Inspecta, Litauen.

## Kommentarer

I dörren ingående stenullsisolering förutsätts vara CE-märkt och uppfylla kraven för klass A1 enligt SS-EN 13501-1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2022-03-18.



Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.

# Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

## Giltighet

Giltigt till och med 2029-06-30.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.
Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

Stefan Coric



Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.