Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

C900219

Dörr DSA 6

Innehavare/Utfärdat för

JSC Asmodas

Dubysos str. 23, LT-91181 Klaipeda, Litauen

Produktbeskrivning

Dörr DSA 6, enkeldörr av stål isolerad med stenull och gipsskivor, max. karmyttermått B×H 1070×2250 mm. Brandmotstånd klass EI 60 och brandgastäthet klass S_a/S_{200}.

Avsedd användning

Brandavskiljande och/eller brandgastät innerdörr i byggnader.

Handelsnamn

DSA 6

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 2 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande. Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) [1]:

Brandmotstånd klass EI 60	BBR 5:231
Brandgastäthet klass S_a/S_{200} [2] enligt EN 13501-2	BBR 5:231

[1] Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

[2] Gäller vid montering i massiva väggar av betong, lättbetong eller tegel med minsta tjocklek 150 mm och lägsta densitet 650 kg/m^3. Maximal tillåten springbredd mellan dörrblad och karm är 5,3 mm vid dörrens ovankant, 6,5 mm vid gångjärnssida respektive 7 mm vid låssida. För dörr i klass S_{200} är maximal tillåten springbredd mellan dörrblad och tröskel 7 mm. Dörr i klass S_a uppfyller även klass S_{a3} som innebär att dörren provades med tätning på 3 sidor, d v s utan tätning i nederkant.

Tillhörande handlingar

DSA3/DSA6 Monteringsmanual, daterad 2021-08-16
Underhåll & skötselanvisning, daterad 2020-07-01

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, 501 15 Borås
+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se
Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.

Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollanvisning: Ref nr. 210-18-0075 daterad 2022-03-09, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
JSC Asmodas, Skaidrioji str. 22-1, Gargzdai, Litauen

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare	JSC Asmodas
Tillverkningsställe	Gargzdai, Lithuania
Produktens typbeteckning	DSA 6
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	C900219
Boverkets inregistrerade varumärke	⊤
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapport 04-400-18-04 och EXAP-rapport 04-400-18-03 från UAB Kiwa Inspecta, Litauen, provningsrapporter 59-16.2018.4, 59-17.2018.4, 59-15.2014.4 och 59-1.2019.15 från GTC Fire Research Centre, Litauen.

Ritningar och produktbeskrivning enligt Appendix 1-11 i klassifikationsrapport 04-400-18-04 daterad 2019-02-20 från UAB Kiwa Inspecta, Litauen.

Kommentarer

I dörren ingående stenullsisolering förutsätts vara CE-märkt och uppfylla kraven för klass A1 enligt SS-EN 13501-1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2022-05-03.

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.

Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

Giltighet

Giltigt till och med 2029-06-30.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.
Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

Stefan Coric

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.