

Pardörr Double

Innehavare/Utfärdat för

JSC Asmodas

Dubysos g. 23, LT-91181 Klaipeda, Litauen

VAT nummer: LT418562716

Tel: +370 683 265 53

E-post: export1@asmodas.lt , Hemsida: www.asmodas.lt

Produktbeskrivning

Pardörr Double, dörr av stål isolerad med stenull och med beklädnad av PVC-belagd NDF-skiva. Max. storlek B×H 1430 x 2540 mm. Brandteknisk klass EI₂ 45-C5, S_a, S₂₀₀.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande och brandgastät innerdörr i byggnader, för montering i massiva väggar av betong, lättbetong eller tegel med lägsta densitet 650 kg/m³.

Handelsnamn

Double

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 och 5 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI₂ 45-C5S₂₀₀* enligt SS-EN 13501-2 5:231

* Gäller vid montering i massiva väggar av betong, lättbetong eller tegel med minsta tjocklek 150 mm och lägsta densitet 650 kg/m³.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Double (version 1) giltig från 2017-02-02.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-18-0075, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

JSC Asmodas, Gargzdai, Litauen

Typgodkännande SC0743-18 | 2018-10-26

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16/20



8P07585



Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare	JSC Asmodas
Tillverkningsställe	Gargzdai, Lithuania
Produktens typbeteckning	Double
Löpande tillverkningsnummer	nr
Typgodkännandets nummer	SC0743-18
Egenskaper	EL ₂ 45-C5, S ₂₀₀
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapport 59-6.2018.1 samt provningsrapporter 59-6.2017.4, 59-11.2017-16 och 59-1.2018.15, samtliga från GTC Fire Research Centre, Litauen.

Produktbeskrivning samt ritningar enligt Appendix 6 och 8 i rapport 59-6.2017.4 från GTC Fire Research Centre, Litauen.

Kommentarer

Monteringsanvisning ska medfölja varje leverans av dörrar.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-10-25.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Annika Hermodsson